

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)  
Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской  
области

**Предписание № 479/2.3-С**

**должностного лица органа государственного контроля (надзора)  
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью  
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,  
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному  
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера**

« 19 » марта 2021 г.

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области

(дата выдачи предписания)

(место выдачи предписания)

Должностным лицом заместителем начальника отдела санитарного надзора

(должность, отдел)

Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Усковой Светланой Юрьевной

(фамилия, имя, отчество лица выдавшего предписание)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная  
школа с. Оленевка (МОБУ СОШ с. Оленевка)

(наименование юридического лица, либо

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения: Пензенская область, Пензенский район, с. Оленевка, ул. Школьная, 2 -  
юридический адрес;

(адрес юридического лица либо адрес места жительства индивидуального предпринимателя  
и адрес места жительства проверяемого гражданина)

фактический адрес: Пензенская область, Пензенский район, с. Оленевка, ул. Школьная, 2

Сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе:

Свидетельство о государственной регистрации № 1025801015910 выдано ИФНС России № 3  
по Пензенской области 16.06.1990 г.

(указать дату выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации, а также орган его выдавший)

ИНН 5829001245 КПП 582901001

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципальное  
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с.  
Оленевка, протокола осмотра от 19.03.2021 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу  
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных  
заболеваний (отравлений) людей, а именно:

- отсутствует документ об обследовании технического состояния вентиляции  
специализированной организацией, не осуществляется производственный контроль за  
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; отделка потолка и стен в  
спортивном зале, гардеробе, группе кратковременного пребывания, мастерской, в помещениях  
пищеблока (сырой цех, туалет, раздевалка) с трещинами, отслоением краски и другими  
дефектами, отделка потолка и стен в туалетах, кабинете русского языка, в складском  
помещении на пищеблоке меловая побелка, не подвергается влажной уборке и дезинфекции,  
отделка пола в туалетах, гардеробе, в складском помещении на пищеблоке с дефектами, не  
обеспечены горячим водоснабжением туалеты, раковины для мытья рук в обеденном зале,  
учебный кабинет для 1 класса, кабинет химии, помещения медицинского назначения, не  
обеспечены холодным и горячим водоснабжением кабинет физики, окна в учебных кабинетах  
(математика, физика, история, 3 класс и другие), в спортивном зале изношены, не обеспечивают  
возможность проведения проветривания, отсутствует санузел для персонала, неисправен  
унитаз в туалете на пищеблоке, на пищеблоке зона для приготовления холодных закусок не  
оборудована оборудованием для об



сыром цехе пищеблока, производственные столы в сыром цехе пищеблока не цельнометаллические, покрытие столов с трещинами, в классных журналах отсутствует лист здоровья с указанием антропометрических данных обучающихся, необходимой группы мебели, питьевой режим организован с нарушением, для питья используется вода, принесенная детьми из дома в индивидуальных бутылочках, что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 2.7.4, 1.8, 2.5.3, 2.5.2, 3.4.13, 2.7.2, 3.4.10, 2.4.11, 2.4.6.2, 3.4.19, 2.6.6);

- в группе кратковременного пребывания для детей в возрасте 5-7 лет не разработано меню на период не менее двух недель в соответствии с данной возрастной группой, питание осуществляется в соответствии с меню для учащихся начальных классов (возраст 7-11 лет), в туалете на пищеблоке не обеспечены условия для мытья рук после посещения туалета, отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением, п. 8.1.4, п. 3.4, п. 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- отсутствуют раковины для мытья рук в сыром цехе пищеблока, в моечной столовой посуды установлено 4 ванны для мытья столовой посуды, стеклянной посуды и столовых приборов, высота установки раковины для мытья рук в санитарном узле для группы кратковременного пребывания 0,7 м от пола, что является нарушением таб. 6.18, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Провести ремонт спортивного зала с заменой отделки потолка, стен и пола в соответствии с п. 2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Срок: 10.08.2022 г.

2. Провести ремонт мастерской для мальчиков с заменой отделки потолка, стен в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок: 10.08.2022 г.

3. Провести ремонт производственных помещений пищеблока (склад, сырой цех, санитарный узел) с заменой отделки потолка, стен и пола в соответствии с п. 2.5.3 и п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: 10.08.2021 г.

4. Провести ремонт туалетов для обучающихся с заменой отделки потолка, стен и пола в соответствии с п. 2.5.3 и п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: 10.08.2021 г.

5. Провести ремонт гардероба, помещения для группы кратковременного пребывания детей, кабинета русского языка в соответствии с п. 2.5.3 и п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: 10.08.2021 г.

6. Обеспечить горячим водоснабжением раковины в санитарных узлах, в обеденном зале, в кабинете для 1-го класса, в кабинете химии, медицинских помещениях, Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинет физики в соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

Срок: 10.08.2022 г.

7. Заменить оконные блоки для обеспечения проветривания учебных помещений в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: 10.08.2022 г.

8. Оборудовать санитарный узел для персонала в соответствии с п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

Срок: 10.08.2022 г.



СП 2.4.3648-20.

10. Укомплектовать пищеблок прибором для обеззараживания воздуха в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Срок: 01.06.2021 г.
11. Провести ремонт овощерезательной машины на пищеблоке в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Срок: 10.08.2021 г.
12. На пищеблоке в сыром цехе заменить производственные столы с нарушенным покрытием на цельнометаллические в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Срок: 10.08.2021 г.
13. Провести обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. Срок: 10.08.2021 г.
14. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20. Срок: 10.08.2021 г.
15. Обеспечить заполнение листков здоровья в классных журналах с указанием антропометрических данных учащихся, необходимой группы мебели и т.д. в соответствии с п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20. Срок: 10.08.2021 г.
16. Обеспечить соблюдение питьевого режима в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20. Срок: с момента получения предписания и постоянно.
17. Разработать меню на период не менее двух недель для детей, посещающих группу кратковременного пребывания, с учетом возрастной категории 3-6 лет в соответствии с п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Срок: с момента получения предписания и постоянно.
18. На пищеблоке в санитарном узле установить раковину для мытья рук в соответствии с п. 3.4 и п. 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок: 10.08.2021 г.
19. На пищеблоке в сыром цехе установить раковину для мытья рук в соответствии с таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). Срок: 1.06.2021 г.
20. На пищеблоке в моечной столовой посуды установить 3 моечные ванны для столовой посуды и 2 ванны для стеклянной посуды и столовых приборов в соответствии с таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21. Срок: 10.08.2021 г.
21. В санитарном узле для группы кратковременного пребывания установить умывальник на высоте 0,5 м от пола и детский унитаз в соответствии с таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. Срок: 10.08.2021 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Оленевка в лице директора Патаниной Елены Георгиевны

(наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина на которое возлагается ответственность)

должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, выдавшее предписание о выполнении требований путем направления письменного ответа по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36 в указанный в предписании срок(и).



В случае непредставления или несвоевременное представления в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в отношении Вас будут приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.


На основании статьи 10 и статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписание должно быть выполнено в указанный срок.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в отношении Вас будут приняты меры о привлечении к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора  
Ускова С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа  
государственного контроля (надзора), выдавшего предписание)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С предписанием ознакомлен(а)



Патанина Елена Георгиевна  
(Ф.И.О., подпись)

Копию настоящего предписания получил(а)

« 19 » марта 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Оленевка в лице директора Патаниной Елены Георгиевны

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)